

附件

山西省省级挂牌督办重大火灾隐患情况表

地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
太原市	太原市杏花岭区梦幻仙境足浴店	太原市畅通达大厦	太原市杏花岭区府西街28号	温家鑫 17735111155	1. 建造时间：该单位2016年装修完毕投入使用； 2. 层数、建筑高度：大厦第三层局部高度3米； 3. 建筑面积：950平方米； 4. 每层使用功能、现有消防设施情况：使用功能为足疗店，设有室内消火栓、自动喷水、自动报警系统； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：开业前检查时间为2016年1月25日，文号：杏公消安检字〔2016〕第0003号。	在人员密集场所违反消防安全规定，使用易燃易爆危险品，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.8规定直接判定要素。	太原市政府	太原市杏花岭区梦幻仙境足浴店	杏花岭区市场管理局	2021年9月30日
阳泉市	阳泉市矿区大村老年公寓托养中心	阳泉市矿区大村老年公寓托养中心	阳泉市矿区沙坪街道大村村	乔华良 13613533866	1. 建造时间：2014年； 2. 层数、建筑高度：该建筑共三层，建筑高度为12米； 3. 建筑面积：2880平方米，占地面积：846平方米； 4. 每层使用功能：养老院，现有消防设施情况：灭火器、应急灯、疏散指示标识； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑非违法建筑；未通过消防设计审核、验收。2017年由阳泉市郊区移交阳泉市矿区，属阳泉市矿区民政局监管，因该单位性质为行政村公办养老院，目前手续正在办理当中。	1. 疏散楼梯间设置形式不符合规定，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.3.2条综合判定要素； 2. 未按要求设置室内消火栓系统，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素； 3. 未按要求设置自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.4.4条综合判定要素； 4. 未按要求设置火灾自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.7.1条综合判定要素。	阳泉市政府	阳泉市矿区民政局	阳泉市矿区民政局	2021年11月17日

晋中市	晋中市榆次区燥句餐吧	晋中市榆次区燥句餐吧	山西省晋中市榆次区东瑞创意街三层3-2-01	姚翔 17635418862	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建造时间: 该单位场所于2021年3月入驻东瑞创意街; 2. 层数、建筑高度: 位于东瑞创意街三层, 场所建筑高度约4米; 3. 建筑面积: 132平方米; 4. 每层使用功能、现有消防设施情况: 位于东瑞创意街三层3-2-01商铺, 为公共娱乐场所中具有娱乐功能的餐饮场所, 12个餐桌能容纳48人; 消防设施器材有自动喷水灭火系统、排烟系统、应急照明灯、疏散指示标志和灭火器; 与东瑞创意街共用一套消防设施; 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批: 非违法建筑、有消防行政审批。 	<p>该场所为公共娱乐场所中具有娱乐功能的餐饮场所:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 缺少一个安全出口; 2. 未设置火灾自动报警系统。符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.5、6.6条直接判定要素。 	晋中市政府	晋中市榆次区燥句餐吧	榆次区市场监督管理局	2021年7月30日
	山西新华书店集团有限公司昔阳分公司	晋中市昔阳县新华书店	山西省晋中市昔阳县新建南路	张自强 13835458951	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建造时间: 主楼1999年; 副楼2010年; 2. 层数、建筑高度: 主楼五层; 副楼三层、主楼17.4米; 副楼11米; 3. 建筑面积: 主楼1625平方米; 副楼3153.9平方米、占地面积784.92平方米; 4. 每层使用功能、现有消防设施情况: 一层门店、二层饭店、三层到五层办公; 现有消防设施情况: 室内消火栓、自动喷水灭火系统、自动报警系统; 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批: 2002年5月20日通过消防验收, 文号: 昔阳公消字〔2002〕第002号。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.3条综合判定要素; 2. 室内消火栓系统已设置但不能正常使用, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.3条综合判定要素; 3. 地下仓库未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.6条综合判定要素; 4. 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.1条综合判定要素。 	晋中市政府	山西新华书店集团有限公司	昔阳县文化和旅游局	2021年8月31日

长治市	长治市潞州区昌盛彩虹幼儿园	长治市潞州区昌盛彩虹幼儿园	长治市潞州区城西路184号	张健 13994646816	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建造时间：1998年；幼儿园成立时间2002年； 2. 层数、建筑高度：地上六层、建筑高度19米； 3. 建筑面积：1680平方米； 4. 每层使用功能、现有消防设施情况：二至五层为幼儿园教室，六层为会议室； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑非违法建筑；未通过消防设计审核、验收。 	<p>四层以上设置儿童活动场所，符合中华人民共和国国家标准 GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第 6.9 之规定。</p>	潞州区政府	长治市潞州区昌盛彩虹幼儿园	长治市潞州区教育局	2021年12月28日
	长治市潞城市我爱我家商贸有限公司	长治市潞城市我爱我家商贸有限公司	山西省长治市潞城区潞华办事处西华路	王龙 18835558398	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建造时间：2014年； 2. 层数、建筑高度：地上三层，11米； 3. 建筑面积：4600平方米； 4. 每层使用功能，现有消防设施情况：一层、二层、三层为家居卖场，均设有消火栓、火灾自动报警系统； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑非违法建筑；未通过消防设计审核、验收。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未设置自动喷水灭火系统，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合中华人民共和国 GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第 6.6 之规定； 2. 防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50%，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》第 7.2.1 之规定； 3. 东西外窗被封堵或被广告牌等遮挡，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》第 7.3.10 之规定； 4. 消防控制室操作人员未按规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》第 7.8.2 之规定。 	潞城区政府	潞城市我爱我家商贸有限公司	潞城区服务业发展中心	2021年11月28日

临汾市	临汾市 平阳房 地产开 发有限 公司洞 头分公 司	临汾市洞 头嘉苑小 区	临汾市 尧都区 滨河西 路洞头 村口	任晶芳 13453791111	<p>1. 建造时间：于 2013 年开工建设，2019 年 8 月投入使用；</p> <p>2. 层数、建筑高度：该小区共 8 个单元，其中最高建筑高度 78.6 米，地上 27 层，地下 2 层，最低建筑高度 12.3 米，地上 3 层；</p> <p>3. 建筑面积：127624.45 平方米；</p> <p>4. 每层使用功能，现有消防设施情况：住宅楼 5 栋，1[#]、2[#]、3[#]、4[#]、5[#]；幼儿园 1 栋，为 6[#]；商业地上建筑 3 栋，1[#]、2[#]、3[#]；地下车库一个；该工程有室外消火栓系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防应急照明、疏散指示标志、消防应急广播、灭火器、消防控制室、消防水箱、消防水池、消防水泵房等消防设施；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：有规划许可证、有施工许可证、有建设工程消防设计审核意见书，无建设工程竣工验收。该单位于 2018 年 10 月 31 日通过了消防设计审核，文号为：临公消审字[2018]第 0206 号。</p>	<p>1. 室外消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.4.2 条综合判定要素；</p> <p>2. 室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.4.3 条综合判定要素；</p> <p>3. 自动喷水灭火系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.4.6 条综合判定要素；</p> <p>4. 防排烟系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.5 条综合判定要素；</p> <p>5. 火灾自动报警系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素；</p> <p>6. 由于消防控制室未完成施工，消防控制柜未投入使用，消防系统瘫痪导致防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能联动控制，符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素。</p>	临汾市 政府	临汾 平阳房 地产开 发有限 公司	临汾 市尧都 区住房 和城乡 建设局	2021 年 12 月 15 日
吕梁市	吕梁市 石楼县 世爵休 闲有限 公司	吕梁市石 楼县世 爵休闲 有限公 司	山西省 吕梁市 石楼县 灵泉镇 东庄 13 号	冯晓敏 18535827020	<p>1. 建造时间 2017 年 3 月；</p> <p>2. 层数、建筑高度：地上第三层，高度 9 米；</p> <p>3. 建筑面积：280 平方米，占地面积 400 平方米；</p> <p>4. 每层使用功能，现有消防设施情况：主要作为互联网上网服务、桌球场所使用，现配有手提式干粉灭火器 MFZ/ABC4 型、疏散指示标志、应急照明；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：非违法建筑、有消防行政审批。</p>	公共娱乐场所安全出口数量不足，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 6.5 条的判定标准，直接判定为重大火灾隐患。	石楼县 人民政 府	吕梁 市石楼 县世爵 休闲有 限公司	石楼 县文化 和旅游 局	2021 年 7 月 21 日

朔州市	朔州市泰信物业服务有限公司	朔州市银建小商品批发市场	朔州市朔城区建设南路与迎宾路交叉口	翟金兰 15003490852	<p>1. 建造时间：2013年5月；</p> <p>2. 层数、建筑高度：临街商铺地上3层；其余商铺地上2层，地下1层。建筑高度9米；</p> <p>3. 建筑面积：67318平方米、占地面积：100亩；</p> <p>4. 每层使用功能，现有消防设施情况：首层为商铺、地下一层、二、三层为库房。现有消防设施：消火栓系统；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑非违法建筑，开业时间：2013年5月28日；消防设计备案号：140000WSJ110003000。</p>	<p>1. 该市场部分商户疏散通道堆放杂物，占用消防车通道，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181---2017）第7.1.1条综合判定要素；</p> <p>2. 该市场部分商户电器线路敷设在可燃物上未穿管保护符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181---2017）第7.9.4条综合判定要素；</p> <p>3. 该市场室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181---2017）第7.4.3条综合判定要素；</p> <p>4. 该市场部分商户内未配置应急灯符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181---2017）第7.3.6条综合判定要素。</p>	朔州市朔城区安全生产委员会办公室	朔州市泰信物业服务有限公司	市场监督管理局	2021年8月31日
忻州市	忻州职业技术学院	忻州职业技术学院	忻州市经济开发区	梁志文 3159009	<p>1. 建造时间：2007年5月；</p> <p>2. 层数、建筑高度：12层，高度36米；</p> <p>3. 建筑面积：15万平方米、占地面积404亩；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：1-8层为教室，9-12层为办公场所。有消火栓系统和喷淋系统；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑非违法建筑，暂时未通过审验。</p>	<p>1. 消防控制室无操作人员值班，且全院无人持有消防控制室职业技能鉴定证书。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条之判定要素；</p> <p>2. 消防给水系统未注水，无法对消防给水系统进行测试。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条之判定要素；</p> <p>3. 湿式报警阀阀门关闭，停用自动喷水灭火系统。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条之判定要素；</p> <p>4. 餐厅大厅入口处设卷闸。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.9条之判定要素；</p> <p>5. 学生公寓楼道内无排烟设施。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条之判定要素；</p> <p>6. 餐厅安全出口数量不足。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.5条之判定要素。</p>	忻州市政府	忻州市教育局	山西省教育厅	2021年12月31日